



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Nº. EXPEDIENTE

SIB-CP-005/2019

Nº. DOCUMENTO

CIRCULAR 1

25 de Julio 2019

**CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES**  
Departamento de Compras

**CIRCULAR No. 2**

**A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS PARA LA COMPRARACION DE PRECIOS SIB-CP-005/2019 PARA PARA LA ADQUISICIÓN, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COCINA PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.**

El Departamento de Compras de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana les informa que, en el periodo para realizar consultas, comprendido entre el 19 de julio hasta el 22 de julio del 2019, recibimos las siguientes preguntas:

1. Item 1.1 - ¿Para la campana de extracción no presenta contemplado el extractor que necesita para poder instalar una campana de este tipo. Como tampoco especifica si tendrán contemplado la inyección, como también el equipo de inyección. Según el plano que nos entregaron a cuál número de la leyenda es en que se ubica esta campana. Para la puesta la instalación y puesta en marcha de este equipo en necesario aclarar la parte de los extractores e inyectores de aire que es parte fundamental para la puesta en marcha de este equipo o si solo nos limitaremos a la colocación de la campana en el lugar indicado?.

**RESOLUCION:** En este caso deben limitarse a lo requerido por parte nuestra, ya que todo lo demás relacionado a este caso está previsto. (Ver plano adjunto).

2. Item 1.2 - ¿Favor de especificar el número de la leyenda es que refiere este ítem en el plano entregado?

**RESOLUCION:** Está ubicado en la leyenda número 11

3. Item 1.1 y 1.11 - ¿Nos piden resistencias secas de 1000Watt a 220V. favor de especificar la cantidad de resistencias por los equipos, y si quieren tener control de termostato individual por bandejas o si quieren la misma temperatura en todo el baño maría. y si necesariamente estas resistencias deben de ser a 220V?

**RESOLUCION:** Lo importante para nosotros es que la capacidad de la resistencia instalada a estos equipos debe garantizar una temperatura de 65 grados Celsius, es importante especificarle que la confección del mueble es de manera separada y al final se une y cada tina debe garantizar los grados de temperatura.



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

No. EXPEDIENTE

SIB-CP-005/2019

No. DOCUMENTO

CIRCULAR 1

25 de Julio 2019

## CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

Departamento de Compras

4. Item 1.3 - ¿Este fregadero no especifica si es para empotrar en la mesa del ítem 1.2 o 1.4, si es un fregadero con patas, si tenemos que incluir la llave mezcladora para ese fregadero y la desagüe tipo palanca para este fregadero.?

**RESOLUCION:** El fregadero es empotrado a la mesa ítem 1.4, en este caso solo se debe incluir la llave de pre-enjuague.

5. Item 1.4 - ¿Para este ítem, por lo regular en esta mesa de colocar un hueco con un cuello de goma para botar los desperdicios y que lleguen a un zafacón que se coloca debajo eso quieren que se incluya en la propuesta?

**RESOLUCION:** Si. Todo debe estar incluido, según plano suministrado físicamente y Adjunto.

6. Item 1.5 y 1.6 - ¿Para la campana de extracción no presenta contemplado el extractor que necesita para poder instalar una campana de este tipo. Favor de identificar a cuál número de la leyenda del plano entregado es que pertenece. Para la puesta la instalación y puesta en marcha de este equipo en necesario aclarar la parte de los extractores e inyectores de aire que es parte fundamental para la puesta en marcha de este equipo o si solo nos limitaremos a la colocación de la campana en el lugar indicado?

**RESOLUCION:** La Campana está ubicada en la leyenda del plano con el número 9. Obviar el caso de los extractores, ya que este está previsto por parte nuestra. (Ver plano adjunto).

7. Item 1.7 y 1.8- ¿Este fregadero no especifica si es para empotrar en la mesa del ítem 1.7, si es un fregadero con patas, si tenemos que incluir la llave mezcladora para ese fregadero y la desagüe tipo palanca para este fregadero. Según el plano entregado este fregadero es de 2 pocetas, favor de especificar si es de 1 o dos pocetas,?

**RESOLUCION:** Si, el fregadero debe ser empotrado en la mesa recta de salida de vajilla limpia y debe llevar 2 pocetas, con su palanca de desagüe.

8. Item 1.9 y 1.10 - ¿Favor de especificar el diseño de la vitrina de protección de aliento de vidrio templado de 6mm de espesor, o cada suplidor puede presentar un diseño de vitrina.?

**RESOLUCION:** Vidrio templado para protección de aliento. Diseño según ilustración adjunta.



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Nº EXPERIENTE

SIB-CP-005/2019

Nº DOCUMENTO

CIRCULAR 1

25 de Julio 2019

## CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

Departamento de Compras

9. Item 1.11 - ¿Favor de especificar el diseño de la vitrina de protección de aliento de vidrio templado de 6mm de espesor, o cada suplidor puede presentar un diseño de vitrina.?

**RESOLUCION:** Vidrio templado para protección de aliento. Ver diseño en ilustración adjunta.

10. Item 1.12 - ¿En la especificación nos indican que la potencia de la unidad de refrigeración del equipo es de 1/3 HP, según nuestros cálculos esta unidad está muy por encima de la potencia requerida para un equipo de la cantidad de bandejas requeridas, podemos cotizar la unidad de refrigeración tomando en cuenta la potencia que nos den nuestros cálculos de acuerdo a las capacidades requeridas o debemos ajustarnos a las potencias que ustedes están solicitando. Esto aumentaría sustancialmente el consumo eléctrico.

**RESOLUCION:** Requerimos la potencia de 1/3 HP de refrigeración para mantener una temperatura de 5C en las 3 bandejas y de esta forma garantizar la inocuidad de los alimentos.

11. Item 1.13 - ¿En la especificación nos indican que la potencia de la unidad de refrigeración del equipo es de 3/4 HP, según nuestros cálculos esta unidad está muy por encima de la potencia requerida para un equipo de la cantidad de bandejas requeridas, podemos cotizar la unidad de refrigeración tomando en cuenta la potencia que nos den nuestros cálculos de acuerdo a las capacidades requeridas o debemos ajustarnos a las potencias que ustedes están solicitando. Este equipo es para la misma cantidad de bandejas de los ítems 1.12, y en este caso aumentaron la potencia de la unidad de refrigeración a ¾ hp, algo un poco exagerado en ambos casos. Estos aumentarían sustancialmente el consumo eléctrico de los equipos.

**RESOLUCION:** Requerimos la potencia 3/4 HP de refrigeración para mantener una temperatura de 5C para la tina refrigerada que tendrán alimentos en exhibición y requieren mantener esta temperatura, de esta forma garantizamos la inocuidad de los alimentos.

12. Item 1.14 - ¿Favor de identificar el plano entregado a cuál número de la leyenda es al que pertenece este ítem.?

**RESOLUCION:** Está ubicada en la leyenda del plano con los números 25 y 25A.

13. Item 1.15 - ¿Favor de identificar el plano entregado a cuál número de la leyenda es al que pertenece este ítem.?

**RESOLUCION:** Esta campana está ubicada sobre el carro caliente con la leyenda número 14.



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

No. EXPEDIENTE

SIB-CP-005/2019

No. DOCUMENTO

CIRCULAR 1

25 de Julio 2019

**CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES**  
Departamento de Compras

14. Item 2 - Favor de especificar el color del revestimiento de los anaqueles?

**RESOLUCION:** El color de este anaquel será azul.

15. Item 3 - ¿Favor de especificar la cantidad de hornillas mínimas que debe tener esta estufa?

**RESOLUCION:** 4 hornillas.

16. Item 4,5,6,7 y 8 - ¿Especificar el tipo de llave de prelavado que ustedes requieren, porque los detallan que ofrecen son muy genéricos y existen una gran variedad?

**RESOLUCION:** Pueden presentar opción de 8" con base de 6"

17. Item 9,10,11,12,13 y 14 - ¿En el plano entregado tienen 2 neveras de este tipo, solicitado, favor de especificar la cantidad de neveras que van a necesitar?

**RESOLUCION:** La cantidad que establece el pliego, 1 nevera.

18. Item 16 - ¿Favor de especificar la potencia mínima de los microondas.?

**RESOLUCION:** Deben tener una capacidad mínima de 2100 watts, (tipo/ sobremesa)

19. Item 17 - ¿Favor de especificar el tipo de calentador de agua es que requieren (si son de línea o tipo tanque) además especificar el volumen de agua que requieren que maneje este calentador?

**RESOLUCION:** Calentador eléctrico (150 PSI), 150 libras por pulgadas cuadradas, según pliego.

20. Item 22,24 y 25 - ¿Favor de especificar las dimensiones o volumen de los zafacones, si requieren que tengan tapas o no, así como también el tipo (con o sin pedal)?

**RESOLUCION:** pequeños 5/12, medianos 12 litros y grandes 95 galones con ruedas. (todos deben tener pedales y tapas incluidas)

21. ¿necesitamos el plano en CAD?

**RESOLUCION:** (Ver adjunto plano).



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

No. EXPEDIENTE

SIB-CP-005/2019

No. DOCUMENTO

CIRCULAR 1

25 de Julio 2019

## CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

Departamento de Compras

22. Item 1.1 ¿Con respecto a la extracción y la inyección, la van a necesitar? -En caso de ser afirmativo, favor indicar el recorrido de los ductos, donde serán ubicados en el techo o en la pared? Si es en el techo necesito saber cuántos niveles vamos a subir o recorrer?

**RESOLUCION:** En este caso deben limitarse a lo requerido por parte nuestra, ya que todo lo demás relacionado a este caso está previsto. (Ver plano adjunto).

23. ¿Nos interesa saber qué tipo de garantía además de la fianza de seguro necesitan para los equipos y los términos de pagos?

**RESOLUCION:** Mínimo un año de garantía en piezas y servicios. Forma de pago: Un 20% inicial y un 80% contra entrega.



Departamento de Compras  
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana