



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
CIRCULAR DE RESPUESTAS A LOS OFERENTES  
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

20 de abril 2021

CIRCULAR No. 001-2021

A TODOS LOS OFERENTES INTERESADOS EN PARTICIPAR

Referencia del Procedimiento: SUPBANCO-CCC-CP-2021-0005

Contratación de Servicio de suministro de carburantes (Gasolina y Gasoil) para la flotilla vehicular (mediante de tarjetas electrónicas) y generadores eléctricos de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.

1. Nuestra empresa ahora es que estas incursionando en el mercado Gubernamental, tenemos experiencia solo en el mercado local, contamos con facturas y carta de referencia. ¿Es válido dichos documentos, para depositar en ese punto C sobre el Formulario de Experiencia del Oferente (SNCC\_D049)? Donde se acredite la experiencia de dos (2) años. (NO Subsanable)?

**RESPUESTA:**

El oferente debe constar con al menos dos años de experiencia en el mercado gubernamental o en el mercado privado.

Debe de presentar el Formulario de Experiencia del Oferente (SNCC\_D049) lleno más las constancias que puedan tener.

2. ¿Especificar la cantidad de galones para las tarjetas y cantidad de galones para los generadores?

**RESPUESTA:**

En el pliego de condiciones establece que el requerimiento es el siguiente:

Tipo de Combustible	Unidad	Cantidad
Gasolina Premium	Galones	17,500
Gasoil Óptimo o premium para vehículos	Galones	1,300
Gasoil Óptimo o premium (entrega a domicilio)	Galones	1,500

- **Tarjetas de combustibles:** Gasolina Premium 17,500 galones y el Gasoil Optimo o premium 1,300 galones para vehículos
- **Combustible para generadores:** Gasoil Óptimo o premium 1,500 galones para (entrega a domicilio)

3. ¿Especificar la capacidad de los tanques de los generadores? (Sece Principal/IFIL / PROUSUARIO)?

**RESPUESTA:**

**Sede Central Santo Domingo:** Tanque de Combustible externo con capacidad para 1,130 Galones, con Filtro de Membrana. (Generador Eléctrico Cummins De 500 kW. Modelo de Motor: VP-204193, Serie de Motor: D16\*068784\*C3\*A, Modelo del Generador: V50000VC2).

**Sede Central. Santo Domingo:**

- **Tanque externo con capacidad para 1,250 Galones,** (Generador Eléctrico Cummins De 350 kW. Modelo de Motor: NTA-855-G3; Serie de Motor: 3307, Modelo General: A000047472, con Filtro Donaldson).

**IFIL. Santo Domingo:**

- **Tanque externo con capacidad para 265 Galones:** Generador Eléctrico Airman De 60 kW, Modelo del Generador: SDG-60S, Serie del Generador: 147-070311.
- **Oficina Prouuario Santiago:**
- **Tanque externo con capacidad para 500 Galones:** Generador Eléctrico Cummins De 60 kW. Modelo del Generador: DGDB-5003024, Serie del Generador: J010294711,



Juan Francisco Mendoza Valdez  
Comité de Compras y Contrataciones  
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPUBLICA

