



No. EXPEDIENTE SUPBANCO-DAF-CM-2021-0067

No. DOCUMENTO

CIRCULAR 001-2021

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

CIRCULAR DE RESPUESTAS A LOS OFERENTES DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y PLANIFICACIONES

29 de octubre 2021

CIRCULAR No. 001-2021

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME EL REGISTRO DE INTERESADOS

Compra Menor para la Adquisición Letreros Identificadores (Tótem) de entrada y salida del edificio principal, Tintado de Ventanas y Letras Individuales en Acrílico para diferentes áreas de La Superintendencia de Bancos. -Proceso Dirigido a MiPymes Ref. No. SUPBANCO-DAF-CM-2021-0067.

Las preguntas en este documento fueron transcritas tal cual fueron realizadas por los interesados en participar.

El Departamento Administrativo, Financiero y Planificaciones de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana les informa que, en el período para realizar consultas de acuerdo con el cronograma del proceso de referencia, recibimos las siguientes preguntas, las cuales contestamos a continuación:

¿Los cristales van laminados por dentro o por fuera? será negro reductor de calor o espejo reductor de calor?

Respuesta: El laminado será instalado por el interior y debe ser espejo reductor de calor con las siguientes características: Laminado en Papel: Reductor Energía Solar 36%, 48% Luz infraroja, 99% Rayos Ultravioletas, Transparencia de un 45%.

2. ¿Se puede ir a medir los cristales ya que la medida que proporcionan es aproximada?

Respuesta: El levantamiento para conocer las dimensiones exactas será realizado por

el oferente adjudicado.

Marcos Fernández Jiménez

Director Administrativo, Financiero y Planificación

MF/ap/ep